



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 38.ИЦ.06.000.Т.000699.08.23 от 31.08.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект организации зон санитарной охраны водозабора подземных вод, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Мира, сооружение 6.

Индивидуальный предприниматель Иванов Павел Николаевич; 664033, г.Иркутск, ул.Лермонтова, д.313Б, кв.33." ("Российская Федерация")"

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ИП Шавлинской Л.П. №1-1583 от 31.07.2023г (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710002 от 26.02.2015г).

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 2153676**









**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 38.ИЦ.06.000.Т.000699.08.23 от 31.08.2023 г.

Размеры зон санитарной охраны водозабора подземных вод, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Березняки, ул. Мира, сооружение 6 составляют:

- первый пояс- окружности радиусом 30 м со всех сторон.
- второй пояс- длинна 59 м. ширина 29 м., площадь 1344 м2, R- 31, r - 28 .
- третий пояс- длинна 404 м. ширина 192 м., площадь 60922 м2, R- 262, r - 142.

Санитарно-защитная полоса водопровода - 10 метров по обе стороны от крайних линий водопровода. Обеспечить проведение мероприятий на территории зон санитарной охраны водозабора подземных вод, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Березняки, ул. Мира, сооружение 6 согласно разработанных проектом профилактических мероприятий на территории зон санитарной охраны скважин.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0038004